




POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŁOMŻY

18-400 Łomża, ul. gen. Władysława Sikorskiego 156
tel. (86) 216 52 61, e-mail psse.lomza@sanepid.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/psse-lomza>



DC
20.08.2024
Prezes Zarządu
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz
Maciej Andrzej Borysewicz

Łomża, dnia 19 sierpnia 2024 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o. o. w Łomży
ul. Zjazd 23, 18-400 Łomża

HK.9020.336.2024

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416);
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757);
- § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

po dokonaniu analizy sprawozdań z badań laboratoryjnych próbki wody (oznaczonej kodem 1326/F/M) pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z Wodociągu Drozdowo w dniu 06.08.2024 r. – budynek Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi w Drozdowie, ul. Główna 52 (woda z sieci):

- Sprawozdanie z badań Nr M.9051.1123.2024 z dnia 12.08.2024r.,
- Sprawozdanie z badań Nr F.9051.599.2024 z dnia 09.08.2024r.

stwierdza,

że ww. próbka wody w zakresie wykonanych badań odpowiada warunkom mikrobiologicznym, fizykochemicznym i organoleptycznym, przy uwzględnieniu:

- decyzji Nr 154.D.HK.20.2020 z dnia 09.11.2020 r. (zmienionej decyzjami: Nr 181.D.HK.20.2020 z dnia 28.12.2020 r.; Nr 79.D.HK.20.2021 z dnia 28.06.2021 r., Nr 126.D.HK.20.2022 z dnia 30.06.2022r., Nr 220.D.HK.20.2023 z dnia 10.08.2023 r., Nr 150.D.HK.20.2024 z dnia 31.07.2024 r.) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży, która warunkowo dopuszcza na czas określony do dnia 01.10.2024 r. maksymalną wartość mętności do 5,0 NTU i żelaza do 500 µg/l.
- decyzji Nr 201.D.HK.16.2023 z dnia 23.06.2023 r. (zmienionej decyzją Nr 151.D.HK.16.2024 z dnia 31.07.2024 r.) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży, która warunkowo dopuszcza na czas określony do dnia 01.10.2024 r. maksymalną wartość jonu amonu do 1,50 mg/ NH₄⁺ i manganu do 100 µg/l.

UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewnętrznej pobrano próbkę wody z sieci ww. wodociągu dostarczającego wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Badania próbki wykonane zostały w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Łomży, ul. Dworna 21, 18-400 Łomża.

Zakres badań obejmował parametry grupy A:

- parametry mikrobiologiczne (**Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C**),
- parametry organoleptyczne i fizykochemiczne (**barwa, przewodność, stężenie jonów wodoru, zapach, mętność**) oraz żelazo, mangan i jon amonowy (parametry grupy B).

Przeprowadzone analizy w/w próbki wykazały, że jakość wody w badanych zakresie spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), przy uwzględnieniu decyzji Nr 154.D.HK.20.2020 z dnia 09.11.2020r. (zmienionej decyzjami: Nr 181.D.HK.20.2020 z dnia 28.12.2020r.; Nr 79.D.HK.20.2021 z dnia 28.06.2021r., Nr 126.D.HK.20.2022 z dnia 30.06.2022r., Nr 220.D.HK.20.2023

z dnia 10.08.2023 r., Nr 150.D.HK.20.2024 z dnia 31.07.2024r.) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży, która warunkowo dopuszcza na czas określony do dnia 01.10.2024 r. maksymalną wartość mętności do 5,0 NTU i żelaza do 500 µg/l oraz decyzji Nr 201.D.HK.16.2023 z dnia 23.06.2023 r. (zmienionej decyzją Nr 151.D.HK.16.2024 z dnia 31.07.2024r.) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży, która warunkowo dopuszcza na czas określony do dnia 01.10.2024 r. maksymalną wartość jonu amonu do 1,50 mg/ NH₄⁺ i manganu do 100 µg/l (przedmiotowa próbka wykazała wartości: mętności 3,9±0,7 NTU, żelaza 506±82µg/l, które mieszczą się w granicach dopuszczalnych w wodzie dostarczanej odbiorcom w okresie warunkowej przydatności oraz jonu amonowego 0,13±0,01 mg/NH₄⁺, manganu 48,2±8,7 µg/l, które spełniają wymagania ww. rozporządzenia).

Ocena przydatności jest obowiązująca do czasu przeprowadzenia następnego badania laboratoryjnego próbek wody z tego urządzenia.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łomży
dr n. med. Przemysław Gosk

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica;
2. a/a HK.



AB 635

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży
18 – 400 Łomża, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 156
Telefon: (86) 216 52 61 e-mail: psse.lomza@sanepid.gov.pl

ODDZIAŁ LABORATORYJNY
18-400 Łomża, ul. Dworna 21
Telefon: 696 496 444 e-mail: lab.psse.lomza@sanepid.gov.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR M.9051.1123.2024

Strona 1 z 1

Łomża, dnia 2024-08-12

Nazwa i adres klienta^{K)}: **Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Sp. z o. o. w Łomży**
ul. Zjazd 23, 18-400 Łomża

Zlecenie nr: RPW/6327/2024

Numer protokołu pobrania próbki^{K)}: 33/DGW/2024Próbkę pobrał / dostarczył^{K)}: próbkobiorca klienta (Zaświadczenie nr 066/2008 wydane przez WSSE Białystok)²⁾Plan pobierania próbki^{K)}: brak danychMetoda pobierania próbki^{K)}: PN-EN ISO 19458:2007Cel badań/pomiarów^{K)}: celem przedłożenia jednostce kontrolującej

Data przyjęcia próbki: 2024.08.06

Identyfikator próbki ^{K)}	1/33/DGW/2024
Kod próbki	1326/F/M
Rodzaj i adres urządzenia lub źródła wody ^{K)}	Wodociąg Drozdowo
Miejsce i punkt pobrania ^{K)}	Woda z sieci – budynek Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie, ul. Główna 52
Data pobrania próbki ^{K)}	2024.08.06
Stan próbki	bez zastrzeżeń
Opis próbki ^{K)}	woda do spożycia przez ludzi, wps próbka dostarczona w naczyniu przygotowanym przez OL PSSE w Łomży

Badania wykonano w dniach: **2024.08.06– 2024.08.09**

WYNIKI BADAŃ				
Parametr	Metoda badawcza	Wartość parametryczna ¹⁾ [jtk]	Jednostka	Wyniki badań wraz z niepewnością
				Kod próbki 1326/F/M
1	2	3	4	5
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04	0	jtk	0
Liczba <i>Escherichia coli</i> w 100 ml wody	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04	0	jtk	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody, agar odżywczy (22±2)°C, po (68 ±4)h (posiew wgłębny)	PN-EN ISO 6222:2004	bez nieprawidłowych zmian ³⁾	jtk	20 [13; 30]*

^{K)} informacje dostarczone przez klienta;¹⁾ Wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).;²⁾ Szczegóły tych etapów są identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium;³⁾ Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:

– 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,

– 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.

*niepewność rozszerzona wyniku badania wyznaczona zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-04, oparta na niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k=2, zapewniająca poziom ufności około 95%. Niepewność nie uwzględnia etapu pobierania próbki.

1. Wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanych i/lub badanych próbek.

2. Bez pisemnej zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży sprawozdanie nie może być powielane inaczej niż tylko w całości.

3. Klient ma prawo do skargi (reklamacji) w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

4. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek pobranych i dostarczonych przez klienta. Etapy te mogą mieć wpływ na ważność wyników badań.

5. Laboratorium ponosi odpowiedzialność za wszystkie dane przedstawione w sprawozdaniu poza informacjami dostarczonymi przez klienta. Informacje te mogą mieć wpływ na ważność wyników badań.

Autoryzował: starszy asystent mgr inż. Patrycja Jankowska
stanowisko, imię i nazwisko

KONIEC

Sprawozdanie zostało sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.



AB 635

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży
18-400 Łomża, ul. Generała Władysława Sikorskiego 156
Telefon: (86) 216 52 61 e-mail: psse.lomza@sanepid.gov.pl

ODDZIAŁ LABORATORYJNY
18-400 Łomża, ul. Dworna 21
Telefon: 696 496 444 e-mail: lab.psse.lomza@sanepid.gov.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR F.9051.599.2024

Strona 1 z 1

Łomża, dnia 2024-08-09

Nazwa i adres klienta^{K1}: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży, ul. Zjazd 23, 18-400 Łomża

Zlecenie nr: RPW/6327/2024

Numer protokołu pobrania próbki^{K2}: 33/DGW/2024

Próbkę pobrał^{K3}/ dostarczył^{K4}: przedstawiciel klienta (zaświadczenie nr 066/2008 wydane przez WSSE Białystok)

Plan pobierania próbki: brak danych

Metoda pobierania próbki^{K5}: PN-ISO 5667-5:2017-10

Cel badań/pomiarów^{K6}: przedłożenie jednostce kontrolującej

Data przyjęcia próbki: 2024.08.06

Identyfikator próbki ^{K1}	1/33/DGW/2024
Kod próbki	1326/F/M
Rodzaj i adres urzędnika lub źródła wody ^{K1}	Wodociąg Drozdowo
Miejsce i punkt pobrania ^{K1}	Woda z sieci – budynek Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwii w Drozdowie ul. Główna 52
Data pobrania próbki ^{K1}	2024.08.06
Stan próbki	bez zastrzeżeń, temperatura wewnątrz termotorby 4,7°C
Opis próbki	woda do spożycia przez ludzi, wps ^{K1} , próbka dostarczona w naczyniach przygotowanych przez OL PSSE w Łomży

Badania wykonano w dniach: 2024.08.06 – 2024.08.08

Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki / rezultaty badań (lub pomiarów) akredytowanych oraz badań (lub pomiarów) nieakredytowanych spełniających wymagania normy ISO 17025. Wyniki spoza zakresu akredytacji zostały oznaczone symbolem „NA”.

WYNIKI BADAŃ					
Parametr	Metoda badawcza	Jednostka	Wartość parametryczna ¹⁾	Wynik/rezultat badań ± Niepewność	
				Kod próbki	
1	2	3	4	1326/F/M	
Barwa	PN-EN ISO 7887:2012 metoda D	mg/l Pt	akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian ²⁾	5 (próbka sączona)	1
Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	NTU	akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian; zalecany zakres wartości do 1,0	3,9	0,7
pH	PN-EN ISO 10523:2012	pH	6,5 – 9,5	7,5 w temp. 25,0°C	0,1
Przewodność elektryczna właściwa	PN-EN 27888:1999	µS/cm	2500	446 w temp. 25,0°C	32
Liczba progowa zapachu TON	PN-EN 1622:2006	–	akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	< 1 ³⁾	NA
Liczba progowa smaku TFN	PN-EN 1622:2006	–	akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	– 4)	–
Amonowy jon	PN-C-04576-4:1994	mg/l NH ₄ ⁺	0,50	0,13	0,01
Żelazo	PN-ISO 6332:2001 z wyłączeniem p. 7.2 i p.7.3	µg/l	200	506	82
Mangan	PN-92/C-04570/01 ⁵⁾	µg/l	50	48,2	8,7

^{K1} informacje dostarczone przez klienta;

¹⁾ wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294),

²⁾ pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta – do 15 mg/l Pt,

³⁾ < - rezultat badania poniżej zakresu pomiarowego (nie dotyczy liczby progowej zapachu),

⁴⁾ badana woda budziła zastrzeżenia ze względu na podwyższoną wartość mętności, stąd odstąpiono od wykonania oznaczenia Liczby progowej smaku,

⁵⁾ norma wycofana przez PKN, laboratorium posiada argumenty techniczne i merytoryczne uzasadniające jej stosowanie;

„–” nie dotyczy danego oznaczenia.

Badanie - Liczba progowa zapachu - wykonano metodą parzystą, uproszczoną wyboru niewymuszonego dnia 06.08.2024 o godz. 12:40 przez 3 oceniających. Temperatura badania w zakresie (23 ± 2)°C. Źródło wody odniesienia – woda wodociągowa wolna od smaku i zapachu.

Podana wartość niepewności wyniku badania / pomiaru jest niepewnością rozszerzoną dla współczynnika rozszerzenia k=2 i prawdopodobieństwa rozszerzenia w przybliżeniu 95%. Podana wartość niepewności nie uwzględnia etapu pobierania próbki.

1. Wyniki / rezultaty odnoszą się wyłącznie do otrzymanych i badanych próbek.
2. Bez pisemnej zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży sprawozdanie nie może być powielane inaczej niż tylko w całości.
3. Klient ma prawo do skargi (reklamacji) w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
4. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek pobranych i dostarczonych przez klienta. Etapy te mogą mieć wpływ na ważność wyników badań.
5. Laboratorium ponosi odpowiedzialność za wszystkie dane przedstawione w sprawozdaniu poza informacjami dostarczonymi przez klienta. Informacje te mogą mieć wpływ na ważność wyników badań.

Autoryzował: starszy asystent mgr Magda Zysk
stanowisko, imię i nazwisko

KONIEC

Sprawozdanie zostało sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

