

OGŁOSZENIE

Tryb podstawowy z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert na „Wykonanie serwisu wirówki zagęszczającej Hiller typ DT54-422 i naprawa rotora wirówki odwadniającej Hiller typ DP54-422 zainstalowanych w oczyszczalni ścieków w Łomży”.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 18-400 Łomża,
ul. Zjazd 23, tel. (086) 216 62 77 lub 216 62 78, fax (086) 216 28 13,

Zamawiający przeprowadzi postępowanie w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia zgodnie z Regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień sektorowych przez MPWiK Spółka z o.o. w Łomży.

Zamawiający nie przewiduje możliwości ograniczenia liczby wykonawców.

W przypadku skorzystania przez zamawiającego z możliwości negocjowania treści ofert, negocjacje dotyczyć będą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, o których mowa w punkcie 17 SWZ.

Każdy z Wykonawców ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem udostępnionym na stronie : www.mpwik.lomza.pl. www.mpwik.bip-lomza.pl.

Do postępowania prowadzonego na zasadach powyższego regulaminu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych i tym samym procedura odwoławcza.

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

- 1) wykonanie serwisu wirówki zagęszczającej Hiller, typ DT54-422 VA HY, numer fabryczny H4970 – **część pierwsza zamówienia** i
- 2) naprawa rotora wirówki odwadniającej Hiller typ DP54-422 numer fabryczny H4917 - **część druga zamówienia** ,
zainstalowanych w oczyszczalni ścieków w Łomży.

Serwis wirówki zagęszczającej :

Prace serwisowe mają być wykonane zgodnie z DTR, w miejscu ustawienia urządzenia: Łomża ul. Zjazd 23 - oczyszczalnia ścieków , obiekt technologiczny nr 0.12 .

Prace serwisowe obejmują ocenę stanu rotora wirówki pod kątem konieczności przeprowadzenia jego generalnego remontu oraz przegląd stacji polimeru przypisanej do serwisowanej wirówki wraz ze sporządzeniem listy elementów uszkodzonych lub koniecznych do wymiany oraz kosztów ich zakupu i wymiany.

Rozliczenie kosztów części zamiennych nastąpi na podstawie ich rzeczywistego zużycia, stwierdzonego przez strony w trakcie prac serwisowych. Olej hydrauliczny do agregatu zapewnia Zamawiający. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć części zamienne na swój koszt.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać rozruch wirówki przy udziale pracowników MPWiK Sp. z o.o. obsługujących urządzenie.

Naprawa rotora wirówki odwadniającej

Prace naprawcze mają być wykonane zgodnie z DTR, w wyspecjalizowanym zakładzie zajmującym się naprawą wirówek odwadniających, w tym HILLER .

W przypadku wystąpienia konieczności Wykonawca zapewni rotor zastępczy.

Prace naprawcze obejmują następujące czynności :

- na terenie oczyszczalni ścieków :
- demontaż i wyczyszczenie rotora (wszystkich jego elementów)
- sprawdzenie stanu technicznego i funkcjonalności stacji polimeru, przypisanej do serwisowanej wirówki, łącznie ze sporządzeniem listy elementów uszkodzonych lub koniecznych do wymiany oraz kosztów ich zakupu i wymiany
- założenie naprawionego rotora i ponowne uruchomienie wirówki, łącznie ze sprawdzeniem parametrów pracy , przy udziale pracowników MPWiK.
- transport rotora do zakładu naprawy wirówek i z powrotem do oczyszczalni ścieków w Łomży
- w zakładzie naprawczym Wykonawcy:
- sprawdzenia wymiarów rotora i stopnia wytarcia
- wymiana łożysk głównych, wewnętrznych i wszystkich uszczelki i śrubunków,
- ponowny montaż rotora
- test pracy rotora bez i z obciążeniem wodą

Bęben:

- wyczyścić bęben
- zdemontować część cylindryczną i stożkową bębna
- wytarcie w obrębie otworów wyrzutowych usunąć
- na przedłużeniu listew prowadzących odtworzyć warstwy ściernie
- montaż elementów bębna
- wyważanie bębna przy obrotach znamionowych

Pokrywa bębna:

- wyczyścić
- sprawdzenie rysów i innych uszkodzeń

Ślimak:

- wyczyścić
- sprawdzić szczelność komór ślimaka
- rowki taśmy prowadzącej odtworzyć
- pasowania otworzyć
- wytarcie warstwy ścierniej w komorze wlotu wraz z otworami wyrzutowymi odtworzyć
- wzmocnienie krawędzi ślimaka odtworzyć i na wymagany wymiar szlifować
- ślimak wyważyć przy obrotach znamionowych

Sprawdzenie silnika hydraulicznego:

- demontaż i sprawdzenie wymiarów
- piaskowanie, gruntowanie i lakierowanie
- wymiana łożysk silnika i uszczelnień
- ponowny montaż całości
- test pracy

Sprawdzenie przepustnicy oleju:

- demontaż i sprawdzenie wymiarów
- sprawdzenie czujników obrotów
- wymiana wszystkich łożysk, uszczelnień i śrubunków
- pierścień ścierny wymienić
- ponowny montaż całości.

Standardowe części zamienne wykorzystane w trakcie naprawy rotora:

- łożyska główne z uszczelnieniami
- łożysko ślimaka z uszczelnieniami
- radialny pierścień uszczelniający wału
- śruby bębna
- pozostałe, drobne materiały montażowe.

2. Specyfikację Warunków Zamówienia można odebrać w formie:

- a) papierowej (bezpłatnie) w siedzibie MPWiK Sp. z o.o. w Łomży, ul. Zjazd 23.
- b) elektronicznej ze strony internetowej zamawiającego www.mpwik.lomza.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) <http://www.mpwik.bip-lomza.pl>

3. Uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest :
 - w sprawach merytorycznych Rafał Przychodzeń– tel. 86 216 62 77 wew. 37 w godz. 7⁰⁰ - 15⁰⁰
 - w sprawach proceduralnych Ewa Sobiechowska - Tel. 86 216 62 77 wew. 26 w godz. 7⁰⁰ - 15⁰⁰.
4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Termin wykonania zamówienia:
 - część pierwsza zamówienia - **wirówka zagęszczająca** w terminie **21 dni od dnia podpisania umowy**
 - część druga zamówienia – **wirówka odwadniająca** w terminie **do 31 marca 2025 r.**
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w § 10 ust.1 i ust.2 pkt.2 Regulaminu i spełniający warunki określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
8. Zamawiający **nie wymaga wniesienia wadium.**
9. Kryterium wyboru ofert jest:
Cena brutto [PLN] – waga 100 %
10. Oferty należy składać w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 18-400 Łomża, ul. Zjazd 23 – **sekretariat pokój 101.**
11. Termin składania ofert upływa **25.10.2024 r. o godz. 10⁰⁰**
12. Termin związania ofertą: Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 23.11.2024 r.
13. Otwarcie ofert jest niejawnie i nastąpi w dniu **25.10.2024 r. o godz. 10³⁰** w budynku Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łomży przy ul. Zjazd 23 w Sali Nr 2 parterze.
14. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
15. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
16. Zamawiający nie zamierza prowadzić aukcji elektronicznej.

Prezes Zarządu
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Łomża, 16.10.2024 r.

Adm

