



Łomża, 11 lipca 2025r.

**Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o w Łomży
ul. Zjazd 23, 18-400 Łomża**

HK.9020.230.2025

DECYZJA NR 118.D.HK.12.2025

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej /Dz. U. z 2024r. poz. 416/ w związku z art. 5 ust. 1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków /Dz. U. z 2024r. poz. 757/, § 3 ust. 1, § 21 ust. 1 pkt 4, ust. 7 i 9, § 26 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. poz. 2294/ oraz art. 104 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2024r. poz. 572/,
po dokonaniu analizy sprawozdania z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 09.07.2025 r. z Wodociągu Łomża w następujących punktach – Szkoły Katolickie ul. Sadowa 12 – Sprawozdanie z badań Nr M.9051.1007.2025 próbek wody z dnia 10.07.2025 r. oraz hydrant ul. Polowa w ulicę Sadową (rondo) Sprawozdanie z badań Nr M.9051.1008.2025 próbek wody z dnia 10.07.2025 r., a także w dniu 10.07.2025r. z Wodociągu Łomża w następujących punktach – Szkoły Katolickie ul. Sadowa 12 - Sprawozdanie z badań Nr M.9051.1014.2025 próbek wody z dnia 11.07.2025 r., hydranty: ul. Dworna/Sienkiewicza Sprawozdanie z badań Nr M.9051.1019.2025 próbek wody z dnia 11.07.2025 r., ul. Sadowa/Polowa - Sprawozdanie z badań Nr M.9051.1015.2025 próbek wody z dnia 11.07.2025 r., ul. Dworna/Sadowa - Sprawozdanie z badań Nr M.9051.1016.2025 próbek wody z dnia 11.07.2025 r., ul. Polowa/Sienkiewicza - Sprawozdanie z badań Nr M.9051.1017.2025 próbek wody z dnia 11.07.2025 r.

stwierdza

brak przydatności wody do spożycia z wodociągu Łomża

– dotyczy ulicy Dwornej

z uwagi na obecność bakterii grupy coli.

w związku z czym **nakazuje:**

1. Zobowiązać Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o w Łomży, ul. Zjazd 23, 18-400 Łomża do doprowadzenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym w sieci wodociągu Łomża (dotyczy ulicy Dwornej) do wymagań określonych w Załączniku nr 1 część C tabela 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. poz. 2294/.
Poprawę jakości wody udokumentować sprawozdaniami z badań.

2. Podjęcie niezwłocznych działań naprawczych zmierzających do poprawy jakości wody z wodociągu Łomża w ww. obszarze.
3. Przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Łomży plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji, zaakceptowany przez Prezydenta Miasta Łomża.
4. Powiadomić odbiorców o stwierdzeniu braku przydatności wody do spożycia oraz o możliwości wykorzystywania jej wyłącznie do prac porządkowych i spłukiwania urządzeń sanitarnych, a także o planowanych działaniach naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia.
5. Zapewnić odbiorcom zastępcze źródło wody o jakości odpowiadającej obowiązującym wymaganiom.
6. Powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży o wykonaniu nałożonych obowiązków.

Ze względu na ochronę zdrowia konsumentów, na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2024r. poz. 572/ obowiązkom określonym w punktach 2-5 niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Termin wykonania pkt 1 - do dnia 25.07.2025r.

UZASADNIENIE

W dniu 10.07.2025 r. i 11.07.2025 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży wpłynęły sprawozdania z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 09.07.2025 r. i 10.07.2025 r. z wodociągu Łomża w punktach – Szkoły Katolickie, ul. Sadowa 12, Hydranty: ul. Dworna/Sienkiewicza, ul. Sadowa/Polowa, ul. Dworna/Sadowa, ul. Polowa/Sienkiewicza - Sprawozdanie z badań Nr M.9051.1007.2025 próbek wody z dnia 10.07.2025 r., Sprawozdanie z badań Nr M.9051.1008.2025 próbek wody z dnia 10.07.2025 r., Sprawozdanie z badań Nr M.9051.1014.2025 próbek wody z dnia 11.07.2025 r., Sprawozdanie z badań Nr M.9051.1019.2025 próbek wody z dnia 11.07.2025 r., Sprawozdanie z badań Nr M.9051.1015.2025 próbek wody z dnia 11.07.2025 r., Sprawozdanie z badań Nr M.9051.1016.2025 próbek wody z dnia 11.07.2025 r., Sprawozdanie z badań Nr M.9051.1017.2025 próbek wody z dnia 11.07.2025 r. Badania przeprowadzone przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży, ul. Dworna 21 w zakresie mikrobiologicznym wykazały, że próbki wody nie odpowiadały wymaganiom określonym w załączniku nr 1 część C tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) - jako, że badania wody z sieci wodociągu wykazały obecność bakterii grupy coli w 100 ml wody, odpowiednio – 13 [8;22] jtk, 6 [3;13] jtk, 15 [9;15] jtk, 23 [17;31] jtk, 4 [1;11] jtk, 18 [11;29] jtk, w liczbie mniejszej niż 3 (Załącznik nr 1 część C tabela 1 pkt 1 – bakterie grupy coli – 0 jtk).Przeprowadzona analiza ww. próbek wykazała obecność bakterii grupy coli, natomiast wykluczyła wystąpienie *Escherichia coli*.

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. poz. 2294/ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży na podstawie wyżej opisanego sprawozdania z badań stwierdził brak przydatności wody do spożycia w wodociągu Łomża dotyczy ulicy Dwornej, ponieważ pod względem mikrobiologicznym nie odpowiada ona wymaganiom określonym w załączniku nr 1 część C tabela 1 do ww. rozporządzenia. Wartość parametryczna w powyższym akcie prawnym została określona dla bakterii grupy coli – dopuszczalna wartość 0 jtk.

Natomiast w próbkach wody pobranej w dniu 10.07.2025 r. z sieci wodociągowej w punktach – hydrant ul. Polowa/Giełczyńska nie stwierdzono bakterii z grupy coli (Sprawozdanie Nr M.9051.1018.2025 próbek wody z dnia 11.07.2025 r).

Wystąpienie bakterii grupy coli w wodzie przeznaczonej do spożycia może być przyczyną dolegliwości żołądkowo-jelitowych u ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży wskazuje, że konieczne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, ustalającego przyczynę powstałego zanieczyszczenia wody i podjęcie stosownych działań mających na celu wyeliminowanie niewłaściwej jakości wody.

Zgodnie z § 21 ust. 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. zobowiązano zarządcę wodociągu do przedstawienia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Łomży planu działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji, zaakceptowany przez Prezydenta Miasta Łomża.

Ponadto zgodnie z § 26 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. stroną zobowiązano do przekazania odbiorcom wody pisemnej informacji o jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz o planowanych działaniach naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia.

W związku z powyższym, mając na względzie ochronę zdrowia konsumentów, na podstawie art. 108 § 1 Kpa **obowiązkiem określonym w punktach 2-5 niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.**

Na podstawie art. 10 § 2 K.p.a. odstąpiono od zastosowania art. 10 § 1 K.p.a. (zapewnienie stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania) ze względu na to, iż załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki - z uwagi na niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzkiego. Mając na względzie powyższe, postanowiono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2024 r. poz. 572/ stronie służy odwołanie od niniejszej decyzji do Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, które wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji w pkt 2-5 (art.130 § 3 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości jej zaskarżenia w późniejszym terminie w drodze odwołania do organu wyższej instancji lub skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

W wypadku nie zastosowania się do powyższej decyzji zostaną podjęte czynności egzekucyjne na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji /Dz.U. z 2025 r. poz. 132/.

*Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Łomży
mgr inż. Grażyna Hutnik
Zastępcą Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Łomży
/dokument podpisany elektronicznie/*

Otrzymują:

1. Prezydent Miasta Łomża, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża;
2. a/a HK.